



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОРОС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 196006, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рошинская, дом 5

Адрес места осуществления деятельности: 187046, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35

Основной государственный регистрационный номер 5067847113329.

Телефон: +78126440303 Адрес электронной почты: info@entroros.ru

в лице Генерального директора Володкевича Валерия Тадеушевича

заявляет, что Котлы водогрейные газотрубные со встроенной автоматической газовой или комбинированной горелкой ТЕРМОТЕХНИК тип ТМ, ТМК (ТМ100, ТМ115, ТМ100-01, ТМ150, ТМК100, ТМК115, ТМК100-01, ТМК150), теплопроизводительностью от 1,0 до 20 МВт, с комплектующими в соответствии с технической документацией.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОРОС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 196006, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рошинская, дом 5

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187046, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.21.12-060-94666395-2022 «Котлы водогрейные газотрубные со встроенной газовой и комбинированной горелкой ТЕРМОТЕХНИК тип ТМ, ТМК. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8403109000, 8416202000, 8416208000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификат на тип продукции № ЕАЭС RU T-RU.СП28.00075/25 от 20.06.2025, выдан органом по сертификации продукции и услуг ООО "Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28, Заключение о результатах исследования типа оборудования № 02/7-4-2025 от 11.06.2025, Обоснования безопасности № ТТ000000Б04030423 от 03.04.2023, паспорта котла ТЕРМОТЕХНИК ТМК150 б/н от 07.11.2022, расчета прочности № ЭФ.361.00.000 РР1 от 07.11.2022, руководства по монтажу и эксплуатации № ТМТМК15000Р05031224 от 03.12.2024, сборочного чертежа № ЭФ.361.000.000 СБ от 07.11.2022, программы контроля котлов ТЕРМОТЕХНИК ТМ150, ТМК150 № ПК-ВРУПГ-2-ДК-2022 от 07.11.2022, актов визуального и измерительного контроля испытательной лаборатории ООО «Сигнал», протоколов гидравлических испытаний испытательной лаборатории ООО «Сигнал», протоколов проверки сварных стыков радиографическим методом испытательной лаборатории ООО «Сигнал», протоколов проверки сварных стыков ультразвуковым методом, документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя, технологической документации по производству сварочных работ, документов о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий, Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля ООО «Сигнал» № ЛНК- 068А 0544 от 11.12.2024, действительно до 11.12.2027, выдан Независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО "Регион-Спектрсерт", Свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории ООО «Сигнал» № ЛНК-РОС- 001063 от 25.10.2024, действительно до 25.10.2029, выдан органом по сертификации ООО «РосОснова», регистрационный № РОСС RU.32368.04НС00.

Схема декларирования соответствия: 5д

Дополнительная информация

Применяемые стандарты: ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" раздел 2, ГОСТ 27824-2000 "Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования" Раздел 5, ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования" Раздел 5. Условия хранения: хранить оборудование и комплектующие в упаковке завода-изготовителя, в сухом проветриваемом месте с защитой от пыли и влаги, при температуре от +10 °С до + 30 °С. Срок хранения котла составляет 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя, горелочной части- 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя. Срок службы продукции – не менее 25 лет. . Производственная площадка: Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал", 187046, РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35. Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 11.02.2025.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.06.2030 включительно.



Володкевич Валерий Тадеушевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.33183/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.06.2025

