ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00312/19

Серия RU № 0135682

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Номер телефона: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТРОРОС"
Место нахождения (адрес юридического лица): 196006, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рощинская, дом 5. Адрес места осуществления деятельности: 187046, РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная дом 35. ОГРН: 5067847113329. Номер телефона: +7 8126440303. Адрес электронной почты: info@entroros.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТРОРОС"
Место нахождения (адрес юридического лица): 196006, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рощинская, дом 5. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187046, РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная дом 35.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование, работающее под избыточным давлением, 4 категории опасности: Котлы водогрейные газотрубные ТЕРМОТЕХНИК, тип ТТ100-01 теплопроизводительностью от 1,0 МВт до 20,0 МВт (Рабочие параметры: вместимость водяного объема котла от 1,86 м³ до 24,74 м³, максимальное рабочее давление 0,85 МПа, температура воды на выходе из котла 140°С), с комплектующими в соответствии с технической документацией. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.21.12-017-94666395-2019 "Котлы водогрейные газотрубные ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-01. Технические условия".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 21АБ19.00169/И-19 от 05.08.2019 Испытательной лаборатории ИЦП ООО "ЦИСиА", аттестат аккредитации № RA.RU.21АБ19. Акт о результатах анализа состояния производства № 07/2-5-2019 от 31.05.2019. Обоснование безопасности. Паспорт котла, зав. № 15501-19005022. Руководство по монтажу и эксплуатации ТТ10001РЭ09030119. Приложение к Паспорту котла ТТ100-1. Расчеты на прочность. Сведения об основных элементах котла. Конструкторская документация ЭФ.155.000.000 СБ, ЭФ.155.000.000, ЭФ.155.000.000 ГЧ, СГ.014.000.008-13. Программа контроля котлов ПК-ВРУГ-5-ДК-2019. Протоколы испытаний и измерений испытательной лаборатории изготовителя. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе. Документы, подтверждающие характеристики материалов. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов сварочного производства изготовителя. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: ГОСТ 21563-93 "Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования ". Условия хранения: хранить под навесами и в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при хранении обеспечить сохранность конструкции котла от механических повреждений и возможность осмотра котла. Срок хранения – не менее 36 месяцев. Срок службы продукции – не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.08.2019 **ПО** 04.08.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № [illegible] 66-47-42, www.opcion.ru