



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.03775/25

Серия RU № 0406267

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица): 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Адреса мест осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А; 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014, Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОРОС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 196006, Россия, город Санкт-Петербург, улица Рощинская, дом 5
Адрес места осуществления деятельности: 187046, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35
Основной государственный регистрационный номер 5067847113329.
Телефон: +78126440303 Адрес электронной почты: info@entroros.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОРОС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 196006, Россия, город Санкт-Петербург, улица Рощинская, дом 5
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187046, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: сборочные единицы, предназначенные для паровых и водогрейных котлов 3 и 4 категории опасности, наименования и технические характеристики по приложению (согласно приложению бланк №0944042). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.30.12-001-94666395-2019 «Экономайзеры и пароперегреватели. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8404100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0088-25/И от 27.08.2025 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Испытательный центр промышленного оборудования» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PA69)

Акта анализа состояния производства №12/1-2-2025 от 26.02.2025, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Скобелева Светлана Витальевна

Обоснование безопасности № ТТ000000Б04030423 от 03.04.2023, Паспорт без номера от 02.09.2019, Расчет прочности № ЭФ.271.101.000 РР1 от 02.09.2019, Руководство по монтажу и эксплуатации без номера от 02.09.2019, Сборочный чертеж № ЭФ.271.101.000 СБ от 02.09.2019, Программа контроля № ПК-ВРУГ-9ДК-2023 от 09.01.2023, Акты визуального и измерительного контроля испытательной лаборатории ООО «Сигнал», Протокол гидравлических испытаний испытательной лаборатории ООО «Сигнал», Протоколы проверки сварных стыков радиографическим методом испытательной лаборатории ООО «Сигнал», Документы о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий, Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя, Технологическая документация по производству сварочных работ

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты: ГОСТ 25365-82 "Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции". Условия хранения продукции: хранить под навесами и в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несут существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре от минус 50°C до плюс 50°C, при хранении обеспечить сохранность конструкции от механических повреждений и возможность осмотра. Срок хранения продукции: 24 месяца. Срок службы (годности) или ресурса продукции: срок службы продукции – не менее 25 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 18.07.2025. Производственная площадка: Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал" 187046, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2025

ПО 03.09.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Морозова Елена Владимировна

Матвеев Денис Радиевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.03775/25

Серия RU № 0944042

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8404100000	Экономайзеры и пароперегреватели (змеевиковые- с контуром из трубчатых элементов) для котлов паровых газотрубных ТЕРМОТЕХНИК паропроизводительностью от 1 до 30 т/ч (рабочее давление до: 0,8; 1,2; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 МПа, расчетное давление до: 0,83; 1,25; 1,66; 1,87; 2,07; 2,28; 2,49 МПа) Экономайзеры (змеевиковые- с контуром из трубчатых элементов) для котлов водогрейных газотрубных ТЕРМОТЕХНИК теплопроизводительностью от 0,21 до 25 МВт (рабочее давление до: 1,6; 1,8; 2,0 МПа, расчетное давление до: 1,66; 1,87; 2,07 МПа). Технические характеристики: расчетное давление до 2,49 МПа включительно, максимальная рабочая температура до 400 °С, предназначены для рабочих сред группы 2.	ТУ 25.30.12-001-94666395-2019 «Экономайзеры и пароперегреватели. Технические условия».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Морозова Елена Владимировна

Матвеев Денис Радиевич